

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА**

443035, г. Самара, ул. Ставропольская, 107 – 107а, тел: 951-45-18, 992-89-42, 951-45-11

исх. № 174 от 11.10.2017 г.

Заместителю
главы городского округа Самара -
руководителю
Департамента образования
Администрации городского
округа Самара
Л.В.Галузиной

Уважаемая Лилия Викторовна!

В соответствии с предписаниями №18/1/1 от 15.02.2017 года и №1543/1/1 от 10.10.2017 года Управления государственного пожарного надзора прошу выделить необходимые финансовые средства для устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленного в ходе проверки, а именно:

- аварийное состояние двух наружных пожарных лестниц (корпус №2), требуется провести аварийные ремонтные работы (срок исполнения предписания до 01.07. 2018 года).

Предписание № 1543/1/1 от 10.10 2017 года прилагаю.

Также сообщаю, что МБДОУ было произведено плановое испытание наружных пожарных лестниц, которое выявило невозможность их дальнейшей эксплуатации. Лестничные ступени нагрузки не выдержали, произошла деформация лестницы, что привело к ее обрушению. Требованиям ГОСТ Р 53254-2009 не соответствует и к эксплуатации не пригодна. Заключение и протокол испытаний прилагаю.

Прошу Вас дать поручение МБУ г.о. Самары РЦСС составить локальный сметный расчет.

Приложение на 5 листах:

1. Предписание № 1543/1/1 от 10.10.2017 года.
2. Заключение ООО «Центр Комплексной Безопасности» на соответствие требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Заведующий МБДОУ д/с №18

Н.В.Крылова

